

「추락·끼임·부딪힘」 3대 사고유형 8대 위험요인
사업장 자체 점검표

점검일자 : 2023. . .

■ 점검개요

회 사 명				현 장 명			
점 검 자	(직책) _____, (성명) _____			관계수급인	<input type="checkbox"/> 참여 <input type="checkbox"/> 미참여(사유: _____)		
참 여 자	도급인	000 부장	000 과장			
	관계수급인	000 소장	000 반장			

점검 항목	해당 여부	점검결과		조치사항	조치 완료											
		적정	부적정													
< 추락 >																
① 비계	<ul style="list-style-type: none"> ■ 비계상의 안전조치 - (공통) 안전난간 설치, 추락방호망 설치, 안전대 착용 등 - (달비계) 작업용 로프 외 구명줄 설치 및 안전대 체결, 로프 고정점 2개소 이상 확보 등 - (이동식비계) 최상단 안전난간 및 작업발판 설치 등 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2층 거실 바닥 자재 반입구 주변 안전난간 설치 ○ 지하주차장 벽체 마감용 이동식 비계 작업 발판 설치 등 	<input type="checkbox"/>										
		<ul style="list-style-type: none"> ■ 작업발판 설치상태 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	○	<input type="checkbox"/>									
② 지붕	<ul style="list-style-type: none"> ■ 지붕 위, 안전조치 - 안전난간 설치, 추락방호망 설치, 안전대 착용 등 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	○	<input type="checkbox"/>										
	<ul style="list-style-type: none"> ■ 강도가 약한 지붕재료(썬라이트 등) 위 작업발판 또는 채광창 덮개 설치 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	○	<input type="checkbox"/>										
③ 사다리	<ul style="list-style-type: none"> ■ 이동식사다리 안전작업지침 준수 - (A형·조경용)발붙임 사다리 외에는 이동통로로만 사용. 경작업, 비계·고소작업대 설치가 어려운 장소에서 사용 				○											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>작업높이*</th> <th>안전작업 지침</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.2m 미만</td> <td>안전모 착용</td> </tr> <tr> <td>1.2m 이상 2m 미만</td> <td>안전모 착용, 2인 1조 작업, 최상부 발판 작업금지</td> </tr> <tr> <td>2m 이상 3.5m 이하</td> <td>안전모 착용, 2인 1조 작업, 최상부 발판 및 그 하단 디딤대 작업금지</td> </tr> <tr> <td>3.5m 초과</td> <td>작업발판 사용금지</td> </tr> </tbody> </table>	작업높이*	안전작업 지침	1.2m 미만	안전모 착용	1.2m 이상 2m 미만	안전모 착용, 2인 1조 작업, 최상부 발판 작업금지	2m 이상 3.5m 이하	안전모 착용, 2인 1조 작업, 최상부 발판 및 그 하단 디딤대 작업금지	3.5m 초과	작업발판 사용금지	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	작업높이*	안전작업 지침														
	1.2m 미만	안전모 착용														
	1.2m 이상 2m 미만	안전모 착용, 2인 1조 작업, 최상부 발판 작업금지														
	2m 이상 3.5m 이하	안전모 착용, 2인 1조 작업, 최상부 발판 및 그 하단 디딤대 작업금지														
3.5m 초과	작업발판 사용금지															
* 작업높이 : 바닥에서 발을 딛는 디딤대 까지 높이																
④ 고소 작업대 (차)	<ul style="list-style-type: none"> ■ 고소작업대의 안전조치 - 안전난간 설치, 안전대 착용, 과상승방지장치 부착 등 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	○	<input type="checkbox"/>										
	<ul style="list-style-type: none"> ■ 작업자 탑승상태에서 주행(이동) 금지 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	○	<input type="checkbox"/>										
⑤ 철골 및 거푸집 동바리	<ul style="list-style-type: none"> ■ 철골 조립·해체시 안전조치* * 추락방호망 및 안전대 부착설비 설치(철골 인양·조립전 지상에서 우선 설치), 안전대 등 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	○	<input type="checkbox"/>										
	<ul style="list-style-type: none"> ■ 주요 이동통로 안전조치* * 고정된 가설통로 또는 안전대 부착설비 설치, 안전대 착용 등 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	○	<input type="checkbox"/>										
	<ul style="list-style-type: none"> ■ 거푸집동바리, 데크플레이트 조립·해체시 안전조치* * 추락방호망 설치, 안전대 착용, 작업발판 설치 등 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	○	<input type="checkbox"/>										

점검 항목	해당 여부	점검결과		조치사항	조치 완료	
		적정	부적정			
< 끼임 >						
⑥ 건설 기계·장비, 설비 등 안전 및 방호장치	<ul style="list-style-type: none"> ■ 차량계 건설기계, 차량계 하역운반기계, 양중기의 안전조치* * (공통) 근로자 출입금지, 유도자 배치, 작업계획서 작성, 전조등, 후미등, 후사경, 제동장치, 안전띠 등 * (굴착기) 킥커플러 안전핀, 후방영상표시장치, 인양작업시 달기구, 작업설명서 확인 등 * (지게차) 백레스트, 헤드가드 * (고소작업대) 과상승방지장치, 권과방지장치 등 * (양중기 : 크레인, 이동식크레인, 리프트, 곤돌라, 승강기) : 과부하방지장치, 권과방지장치, 비상정지장치 등 * 기타 : 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	○	<input type="checkbox"/>
	<ul style="list-style-type: none"> ■ 정비, 보수, 수리작업시 안전조치 - 전원 차단, 안전블럭·고임목 설치, 작동금지 표지판 부착 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	○	<input type="checkbox"/>
	<ul style="list-style-type: none"> ■ 기계·설비* 또는 돌출부의 덮개·울 설치 * (예) 핸드글라인더, 목재가공용 등근톱, 절단기 등 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	○	<input type="checkbox"/>
< 부딪힘 >						
⑦ 혼재 작업	<ul style="list-style-type: none"> ■ 작업관계자 외 출입금지 조치 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	○	<input type="checkbox"/>
	<ul style="list-style-type: none"> ■ 작업구간, 이동동선 등의 구획상태 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	○	<input type="checkbox"/>
	<ul style="list-style-type: none"> ■ 작업지휘자, 유도자, 신호수 등의 배치·통제 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	○	<input type="checkbox"/>
⑧ 충돌 방지 조치	<ul style="list-style-type: none"> ■ 건설기계·장비 등의 결함 또는 작동이상 여부 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	○	<input type="checkbox"/>
	<ul style="list-style-type: none"> ■ 인양·하역 작업시 부딪힘위험 안전조치 - 인양 유도로프 사용, 2줄걸이 결속, 혹 해지장치 부착 등 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	○	<input type="checkbox"/>
	<ul style="list-style-type: none"> ■ 차량계 건설기계의 주용도 외 사용여부 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	○	<input type="checkbox"/>
	<ul style="list-style-type: none"> ■ 건설자재, 중량물 등의 적재장소 및 상태 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	○	<input type="checkbox"/>
< 기타 >						
추락위험	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	○	<input type="checkbox"/>
끼임위험	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	○	<input type="checkbox"/>
부딪힘위험	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	○	<input type="checkbox"/>